



## 【大ホール】照明設備No.2

H27年7月27日

## UH,LH,Sus

UH	4回路	#71 #72 #63 #78
LH	4回路	#72 #59 #22 #40
1sus	24回路	◎1Kwフレネル4台口 <del>3</del> 3回路 1kwトツ3台口×2回路(上下)
2sus	16回路	◎1Kwフレネル4台口 <del>3</del> 3回路 1kwトツ3台口×2回路(上下)
3sus	16回路	◎1Kwフレネル4台口 <del>3</del> 3回路 1kwトツ3台口×2回路(上下)
4sus	12回路	1KwPAR(N)x24台
1Bor	4回路	#W(作業灯) #W #72 #78
2Bor	4回路	#W(作業灯) #W #72 #78
1Tow	4回路	1Kwトツ2台口(上下)×2 固定
2Tow	4回路	上下 1Kwトツ上下1台 昇降

## フロアコンセント

サイド	9回路(上下)+上下共通3回路
前	4回路 上手2回路 下手2回路
奥	3回路
花道(前)	4回路 上手2回路 下手2回路
花道(後)	4回路 上手2回路 下手2回路
直回路60A	上手1回路 下手1回路

## フロント・シーリング・プロセニウム

フロント	3Fr	3回路(上下)各40A(1Kwトツ)
(6段、1段4台口)	2Fr	3回路(上下)各40A(1Kwトツ)
第1シーリング	16回路	16回路(1Kwトツ2台口×16回路=32台)
第2シーリング	8回路	8回路(1.5Kwトツ2台口×8回路=16台)
		2Kwクセノンピンスポットライト×2台
プロセニウム	12回路	1Kwフレネルx12台



